

Rapport d'installation de l'anémomètre à fil chaud pour la mesure des flux d'air





A.D.T.N.

Paris, le 22 novembre 2025,



Nous avons procédé le jeudi 20 novembre après-midi à l'installation au niveau 3 de la mesure de la vitesse des courants d'air utilisant un anémomètre à fil chaud. La sensibilité de ce capteur permet de bien saisir tous les mouvements d'air à faible vitesse qui permettent le renouvellement de l'atmosphère comprise entre la façade et la bâche. Une vitesse de 0.2m/s permet de renouveler l'air en 5 minutes.

La mesure avec une mise à jour toutes les 2 heures est accessible sur les pages web du site de l'étude climatique:
<http://opera.adtn.fr/>

R. Losno, F. Bourges



Détail de la tête de mesure. (Siemens QVM62.1-HE / S55720-S536)



Emplacement au niveau 3 juste devant l'escalier est